

Администрация
Кежемского района
Красноярского края

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение

ТАГАРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

663496, д. Тагара, ул. Строителей 17
Тел. 8(39143) 7 – 32 - 29.

Исх. № _____
" _____ " _____ 20__ г.

Начальнику ОНД и ПР

По Кежемскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России

Подполковнику внутренней службы

По Красноярскому краю

С.А.Андрицкому.

Сведения о выполнении предписаний

от 17 июля 2017 года № 90/1/1-11

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению пожарной угрозы возникновению пожара МКОУ Тагарская СОШ.

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Выполнение причина невыполнения
90/1/1	В инструкции о мерах пожарной безопасности отсутствует информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте	01.08.2017	Выполнено
90/1/2	Не установлен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.	01.08.2017	Приказ № 03-01-380-п От 30.11.2016г.

90/1/3	Отсутствует инструкция о действиях персонала при эвакуации людей при пожаре.	01.08.2017	Выполнено
90/1/4	Здание не обеспечено исправными электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек.	01.08.2017	Выполнено
90/1/5	Не организована проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака здания (стропил и обрешетки).	01.08.2017	выполнено Протокол № 493 От 07.12.2016г.
90/1/6	В организации не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьей 12 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»	01.08.2017	Выполнено Приказ № 03-02-380-3п От 30.11.2016г.
90/1/7	Ковровые дорожки покрытия полов на путях эвакуации дошкольных групп не закреплены к полу	01.08.2017	выполнено
90/1/8	Не организованы проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения пожарных резервуаров с составлением соответствующих актов (весной и осенью)	01.08.2017	Выполнено Акт от 03.05.2017
90/9/9	Не организована перекачка пожарных рукавов пожарных кранов внутреннего пожарного водопаровода	01.08.2017	Акт от 15.06.207г.
90/1/10	Объект не обеспечен огнетушителями согласно действующих норм.	01.08.2017	выполнено
90/1/11	На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	01.08.2017	Приказ № 03-02-380-2п

